



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0035143
DATA: 30/03/2020
OGGETTO: PA 21/2020 per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico per servizi di ingegneria e architettura Lotto 1: Azienda Usl di Bologna CIG 8218545DDF – Lotto 2: Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna -Policlinico Sant'Orsola CIG 8223467BA3 – Lotto 3: Istituto Ortopedico Rizzoli CIG 8228716741. Risposta quesito n.5

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Francesco Rainaldi

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-02]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0035143_2020_Lettera_firmata.pdf:	Rainaldi Francesco	C49D99D19D58085F5EC9378B2FF126360 C210EFDD3A9F26F5EADAFE852F9400F



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Dipartimento Tecnico-Patrimoniale
il direttore

Ai destinatari - Loro sedi

OGGETTO: PA 21/2020 per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico per servizi di ingegneria e architettura Lotto 1: Azienda UsI di Bologna CIG 8218545DDF – Lotto 2: Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna -Policlinico Sant’Orsola CIG 8223467BA3 – Lotto 3: Istituto Ortopedico Rizzoli CIG 8228716741. Risposta quesito n.5

Con riferimento al quesito relativo alla gara in oggetto si comunica quanto di seguito esposto:

Quesito: Nell’All. 2 Disciplinare di gara, a pag. 1, paragrafo SERVIZI, per il dimensionamento si fa riferimento al DGR 291/2010, con il suo Allegato “Indicazioni regionali per la realizzazione e l’organizzazione funzionale”. Al paragrafo 6.5.2 del medesimo (pag. 54) vengono riportate le dimensioni MIN e MAX degli ambulatori. Le dimensioni (in particolare le superfici pari a 50 mq in genere) indicate nella tabella (6.5.2) non corrispondono a quanto indicato nel medesimo documento al paragrafo 4.2 Ambulatori che suggeriscono superfici di 16 mq. Quesito: a quale delle due indicazioni ci si deve riferire?”

Risposta:

Entrambe le indicazioni sono corrette:

- quanto riportato al paragrafo 4.2 Ambulatori " Le dimensioni di un ambulatorio non debbono mai essere inferiori ai 12 mq, così come previsto dalle Norme di Autorizzazione Regionali. Ove possibile preferire una dimensione di 16 mq" è relativo all'effettiva dimensione dell'ambulatorio, di cui sono riportati più esempi di lay-out;
- quanto indicato nella tabella 6.5.2 è invece relativo al dimensionamento parametrico di una casa della salute: nei 50 mq indicati è compresa anche una stima per i locali accessori quali servizi igienici, corridoi, sale attesa, ecc. di pertinenza degli ambulatori.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Francesco Rainaldi

Responsabile procedimento:
Francesco Rainaldi



UO Gare e Contratti (SSD)
051 6225558
sara.capizzi@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202